

Białystok, dnia 06 maja 2026r.

Komunikat o jakości gazu
miesiąc: **KWIECIEŃ 2026 r.**

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Nr RCS	RCS	Ciepło spalania [MJ/m ³]	Współczynnik konwersji [kWh/m ³]
01	SD Czarna Białostocka	41,096	11,416
02	SD Lubień Kujawski	42,077	11,688
03	SD Łeba	41,458	11,516
04	SD Mieścisko	41,821	11,617
05	SD Mrozy	41,465	11,518
06	SD Polanów	41,566	11,546
07	SD Zagórow	41,213	11,448
08	SD Żuromin	41,285	11,468

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

- dla procesu spalania: ciśnienie 101,325 kPa i temperaturze 298,15 K
- dla pomiaru objętości: ciśnienie 101,325 kPa i temperaturze 273,15 K

zgodnie z § 38.1. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego – dla grupy E wynosi 34,00 MJ/m³.