Barter
Działamy z energią

Białystok, dnia 03 września 2026r.

# Komunikat o jakości gazu
miesiąc: **SIERPIEŃ 2026 r.**

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

| Nr RCS | RCS | Ciepło spalania [MJ/m$^3$] | Współczynnik konwersji [kWh/m$^3$] |
|---|---|---|---|
| 01 | SD Czarna Białostocka | 40,687 | 11,302 |
| 02 | SD Lubień Kujawski | 40,900 | 11,361 |
| 03 | SD Łeba | 40,824 | 11,340 |
| 04 | SD Mieścisko | 40,774 | 11,326 |
| 05 | SD Mrozy | 40,662 | 11,295 |
| 06 | SD Polanów | 41,166 | 11,435 |
| 07 | SD Zagórów | 41,112 | 11,420 |
| 08 | SD Żuromin | 40,381 | 11,217 |

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:
- dla procesu spalania: ciśnienie 101,325 kPa i temperaturze 298,15 K
- dla pomiaru objętości: ciśnienie 101,325 kPa i temperaturze 273,15 K

zgodnie z § 38.1. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego – dla grupy E wynosi 34,00 MJ/m$^3$.