

Białystok, dnia 02 lutego 2018r.

Komunikat o jakości gazu
miesiąc: **STYCZEŃ 2018 r.**

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

| Nr RCS | RCS | Ciepło spalania [MJ/m ³] | Współczynnik konwersji [kWh/m ³] |
|--------|--------------------|---|---|
| 01 | Czarna Białostocka | 40,564 | 11,268 |

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

- dla procesu spalania: ciśnienie 101,325 kPa i temperaturze 298,15 K
- dla pomiaru objętości: ciśnienie 101,325 kPa i temperaturze 273,15 K

zgodnie z § 38.1. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego – dla grupy E wynosi 34,00 MJ/m³.