Barter
Działamy z energią

Białystok, dnia 5 października 2026r.

Komunikat o jakości gazu
miesiąc: **WRZESIEŃ 2026 r.**

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Nr RCS	RCS	Ciepło spalania [MJ/m^3]	Współczynnik konwersji [kWh/m^3]
01	SD Czarna Białostocka	40,465	11,240
02	SD Lubień Kujawski	41,173	11,437
03	SD Łeba	40,630	11,286
04	SD Mieścisko	41,040	11,400
05	SD Mrozy	40,871	11,353
06	SD Polanów	41,180	11,439
07	SD Zagórów	40,507	11,252
08	SD Żuromin	40,320	11,200

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:
- dla procesu spalania: ciśnienie 101,325 kPa i temperaturze 298,15 K
- dla pomiaru objętości: ciśnienie 101,325 kPa i temperaturze 273,15 K

zgodnie z § 38.1. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego – dla grupy E wynosi 34,00 MJ/m^3.