

Białystok, dnia 02 października 2017r.

Komunikat o jakości gazu  
miesiąc: **WRZESIEŃ 2017 r.**

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Nr RCS	RCS	Ciepło spalania [MJ/m <sup>3</sup> ]	Współczynnik konwersji [kWh/m <sup>3</sup> ]
01	Czarna Białostocka	41,546	11,541

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

- dla procesu spalania: ciśnienie 101,325 kPa i temperaturze 298,15 K
- dla pomiaru objętości: ciśnienie 101,325 kPa i temperaturze 273,15 K

zgodnie z § 38.1. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego – dla grupy E wynosi 34,00 MJ/m<sup>3</sup>.