

Białystok, dnia 02 września 2021r.

Komunikat o jakości gazu
miesiąc: **SIERPIEŃ 2021 r.**

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Nr RCS	RCS	Ciepło spalania [MJ/m ³]	Współczynnik konwersji [kWh/m ³]
01	Czarna Białostocka	41,589	11,553

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

- dla procesu spalania: ciśnienie 101,325 kPa i temperaturze 298,15 K
- dla pomiaru objętości: ciśnienie 101,325 kPa i temperaturze 273,15 K

zgodnie z § 38.1. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego – dla grupy E wynosi 34,00 MJ/m³.