

Białystok, dnia 03 lipca 2026r.

Komunikat o jakości gazu
miesiąc: **CZERWIEC 2026 r.**

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Nr RCS	RCS	Ciepło spalania [MJ/m ³]	Współczynnik konwersji [kWh/m ³]
01	SD Czarna Białostocka	41,385	11,496
02	SD Lubień Kujawski	41,278	11,466
03	SD Łeba	41,195	11,443
04	SD Mieścisko	41,422	11,506
05	SD Mrozy	40,669	11,297
06	SD Polanów	40,928	11,369
07	SD Zagórz	40,820	11,339
08	SD Żuromin	41,425	11,507

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

- dla procesu spalania: ciśnienie 101,325 kPa i temperaturze 298,15 K
- dla pomiaru objętości: ciśnienie 101,325 kPa i temperaturze 273,15 K

zgodnie z § 38.1. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego – dla grupy E wynosi 34,00 MJ/m³.