

Białystok, dnia 05 marca 2026r.

Komunikat o jakości gazu

miesiąc: **LUTY 2026 r.**

rev. A

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Nr RCS	RCS	Ciepło spalania [MJ/m ³]	Współczynnik konwersji [kWh/m ³]
01	SD Czarna Białostocka	41,217	11,449
02	SD Lubień Kujawski	41,533	11,537
03	SD Łeba	41,249	11,458
04	SD Mieścisko	41,436	11,510
05	SD Mrozy	41,267	11,463
06	SD Polanów	41,666	11,574
07	SD Zagórow	41,591	11,553
08	SD Żuromin	41,184	11,440

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

- dla procesu spalania: ciśnienie 101,325 kPa i temperaturze 298,15 K
- dla pomiaru objętości: ciśnienie 101,325 kPa i temperaturze 273,15 K

zgodnie z § 38.1. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego – dla grupy E wynosi 34,00 MJ/m³.