

Białystok, dnia 06 kwietnia 2026r.

Komunikat o jakości gazu
miesiąc: **MARZEC 2026 r.**

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Nr RCS	RCS	Ciepło spalania [MJ/m ³]	Współczynnik konwersji [kWh/m ³]
01	SD Czarna Białostocka	41,202	11,445
02	SD Lubień Kujawski	42,160	11,711
03	SD Łeba	41,954	11,654
04	SD Mieścisko	42,487	11,802
05	SD Mrozy	41,818	11,616
06	SD Polanów	41,630	11,564
07	SD Zagórow	41,083	11,412
08	SD Żuromin	41,900	11,639

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

- dla procesu spalania: ciśnienie 101,325 kPa i temperaturze 298,15 K
- dla pomiaru objętości: ciśnienie 101,325 kPa i temperaturze 273,15 K

zgodnie z § 38.1. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego – dla grupy E wynosi 34,00 MJ/m³.