

Białystok, dnia 01 czerwca 2026r.

Komunikat o jakości gazu  
miesiąc: **MAJ 2026 r.**

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Nr RCS	RCS	Ciepło spalania [MJ/m <sup>3</sup> ]	Współczynnik konwersji [kWh/m <sup>3</sup> ]
01	SD Czarna Białostocka	40,886	11,357
02	SD Lubień Kujawski	41,141	11,428
03	SD Łeba	40,972	11,381
04	SD Mieścisko	40,892	11,359
05	SD Mrozy	41,818	11,616
06	SD Polanów	41,684	11,579
07	SD Zagórow	41,177	11,438
08	SD Żuromin	41,522	11,534

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

- dla procesu spalania: ciśnienie 101,325 kPa i temperaturze 298,15 K
- dla pomiaru objętości: ciśnienie 101,325 kPa i temperaturze 273,15 K

zgodnie z § 38.1. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego – dla grupy E wynosi 34,00 MJ/m<sup>3</sup>.